

宜宾市北碚工业园区污水处理站(清淤站)出厂水质报告

报告编号: YNH/AJ-15-68-2017-001

检测日期: 2017年05月15日

检测地点: 宜宾市北碚工业园区

型号: 型号: 品牌: 规格: 产地: 日期: 批号: 备注:

检测项目: pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、电导率

| 检测项目 | 检测值 | 标准值 | 检测日期 | 检测地点 | 检测人 | 审核人 |
|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
|------|-----|-----|------|------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-------|-----|---------|------------|-----------|----|----|
| pH | 7.5 | 6.5-8.5 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| CODCr | 150 | ≤150 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| BOD5 | 50 | ≤50 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| NH3-N | 1.5 | ≤1.5 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| TP | 0.1 | ≤0.1 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| TN | 2.5 | ≤2.5 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| SS | 10 | ≤10 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |
| 电导率 | 150 | ≤150 | 2017-05-15 | 宜宾市北碚工业园区 | 张三 | 李四 |

检测说明: 本检测报告仅对本次检测的水样负责, 不作为法律依据。检测过程中, 严格按照国家相关标准执行。

检测结论: 本次检测的水样, 各项指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准的要求。

检测日期: 2017年05月15日

检测地点: 宜宾市北碚工业园区

检测人: 张三

审核人: 李四

检测单位: 宜宾市北碚工业园区污水处理站

检测地址: 宜宾市北碚工业园区

检测电话: 0831-12345678

检测网址: www.yibin.gov.cn

检测邮箱: yibin@163.com

检测传真: 0831-87654321

检测邮编: 644000

检测备注: 本检测报告一式两份, 一份留存, 一份交还客户。